



FREIWILLIGE FEUERWEHR NACKENHEIM AM RHEIN

GEGRÜNDET 1892

6506 Nackenheim, den 05.08.1987

Herrn
Bürgermeister Ollig
Gemeinde Nackenheim
Rathaus
Carl-Zuckmayer-Platz 1

6506 Nackenheim

Sachgebiet 5
Vorbeugender Brandschutz
Dipl.Ing. (FH) F.E.Lang, OBM



Löschwasserversorgung im Bereich "Bebauungsplan Friedhof"

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Ollig,

wir freuen uns daß der Gemeinderat der Gemeinde Nackenheim unsere Anregung zu o.g. Problem angenommen hat und hierzu Maßnahmen ergreifen will. Auf Ihren Auftrag hin haben wir Vor- und Nachteile der beiden möglichen Lösungen - entweder Löschwassertank oder Trockensteigleitung - abgewogen und sind zu dem Ergebnis gekommen, daß ein unterirdischer Löschwasserbehälter von mindestens 20.000 ltr. Inhalt für den Ersteinsatz vollkommen ausreichend ist.

Gegen die vorgeschlagene Trockensteigleitung sprechen die problematischen Druckverhältnisse der örtlichen Wasserversorgung im oberen Bereich der Lörzweiler Str., sowie die Tatsache, daß es sich dort um eine veraltete Leitung DN 80 handelt. Mögliche geologische Probleme, durch die Hanglage, optische Gründe und nicht zuletzt die Mehrkosten gegenüber der Alternative Löschwassertank sprechen gegen die Trockensteigleitung.

- 2 -



FREIWILLIGE FEUERWEHR NACKENHEIM AM RHEIN

GEGRÜNDET 1892

6506 Nackenheim, den 05.08.1987

- 2 -

Wir halten deshalb nach wie vor den Einbau eines Löschwassertanks aus einsatztaktischen Gründen für die beste Lösung. Bei der Festlegung des Standortes sind die erforderlichen Sicherheitsabstände zum gefährdeten Objekt (Trümmerschatten= 1,5 x Gebäudehöhe) unbedingt einzuhalten.

Wir sind zu gegebener Zeit gerne bereit, zusammen mit dem Planverfasser die Standortfrage abzustimmen.

Mit freundlichem Gruß

